

2020年度の水質検査の点検結果

施設名称 加佐登処分場 地下水 上流側

検査項目	検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ジクロロメタン								0.002未満					
四塩化炭素								0.0002未満					
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満					
1,1-ジクロロエチレン								0.002未満					
1,2-ジクロロエチレン								0.004未満					
1,1,1-トリクロロエタン								0.0005未満					
1,1,2-トリクロロエタン								0.0006未満					
トリクロロエチレン								0.001未満					
テトラクロロエチレン								0.0005未満					
1,3-ジクロロプロペン								0.0002未満					
ベンゼン								0.001未満					
カドミウム								0.0003未満					
全シアン								検出せず					
鉛								0.005未満					
六価クロム								0.02未満					
砒素								0.005未満					
総水銀								0.0005未満					
アルキル水銀								検出せず					
PCB								検出せず					
チウラム								0.0006未満					
シマジン								0.0003未満					
チオベンカルブ								0.002未満					
セレン								0.002未満					
1,4-ジオキサン								0.005未満					
クロロエチレン								0.0002未満					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								6.8					
ふっ素								0.08未満					
ホウ素								0.02					

2020年度の水質検査の点検結果

施設名称 加佐登処分場 地下水下流側

検査項目	検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ジクロロメタン								0.002未満					
四塩化炭素								0.0002未満					
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満					
1,1-ジクロロエチレン								0.002未満					
1,2-ジクロロエチレン								0.004未満					
1,1,1-トリクロロエタン								0.0005未満					
1,1,2-トリクロロエタン								0.0006未満					
トリクロロエチレン								0.001未満					
テトラクロロエチレン								0.0005未満					
1,3-ジクロロプロペン								0.0002未満					
ベンゼン								0.001未満					
カドミウム								0.0003未満					
全シアン								検出せず					
鉛								0.005未満					
六価クロム								0.01未満					
砒素								0.005未満					
総水銀								0.0005未満					
アルキル水銀								検出せず					
PCB								検出せず					
チウラム								0.0006未満					
シマジン								0.0003未満					
チオベンカルブ								0.002未満					
セレン								0.002未満					
1,4-ジオキサン								0.005未満					
クロロエチレン								0.0002未満					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								1.6					
ふっ素								0.24					
ホウ素								0.17					

2020年度の水質検査の点検結果

施設名称 加佐登処分場 浸透水

検査項目	検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ジクロロメタン								0.002未満					
四塩化炭素								0.0002未満					
1,2-ジクロロエタン								0.0004未満					
1,1-ジクロロエチレン								0.002未満					
1,2-ジクロロエチレン								0.004未満					
1,1,1-トリクロロエタン								0.0005未満					
1,1,2-トリクロロエタン								0.0006未満					
トリクロロエチレン								0.001未満					
テトラクロロエチレン								0.0005未満					
1,3-ジクロロプロペン								0.0002未満					
ベンゼン								0.001未満					
カドミウム								0.0003未満					
全シアン								検出せず					
鉛								0.005未満					
六価クロム								0.02未満					
砒素								0.005未満					
総水銀								0.0005未満					
アルキル水銀								検出せず					
PCB								検出せず					
チウラム								0.0006未満					
シマジン								0.0003未満					
チオベンカルブ								0.002未満					
セレン								0.002未満					
1,4-ジオキサン								0.005未満					
クロロエチレン								0.0002未満					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								0.02未満					
ふっ素								0.22					
ホウ素								0.03					